



| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>項目</p> <p>月日</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 不具合内容…冷却水の散水量が少なく冷却効果が低下している。 ・ 原因…配管内にスケールが堆積し散水ノズルが詰まっている。 ・ 効果判定基準…冷却水の散水量が増す。 ・ 検証定点…配管列 1 2 番から出る水量。 |
| <p>1月23日</p> <p>デモ開始</p> |  |
| <p>4月4日</p> <p>デモ後</p> <p>71日経過</p> |  |
| <p>効果判定</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 冷却水の散水量が大幅に改善されました。 |